

HSH Entreprenør AS

EBA HMS-kvarter

26.april 2024

Edvard Hangeland, formann betong

Jørgen Sandhåland, Verneombud

Liv Grethe Bryne, HMSK-leder

Qvartal 1

**Arbeidsfelleskap VT og
HSH Entreprenør AS**
**Hotell, leiligheter, Rema-
1000 butikk**



Gleden ved å skape

HSH

Isoporhiv falt

1.mars

Hendelse:

- Isopor-hiv på 400kg falt ned fra 10 meters høyde, med personell i nærheten
- Ingen personskader, noen materielle skader
- Potensiale: Dødsfall/livsvarig skade



Isoporhiv falt

1.mars

Utløsende årsak:

- Stropp skled når hiv var ca 10 meter over bakken

Bakenforliggende årsaker:

- Isopor var bestilt med strø fra leverandør men ble levert uten. Stropp måtte skyves inn under hivet før løft, kronglete å få til
- Opplevd tidspress



Isoporhiv falt

1.mars

Tiltak:

- Opprydding og gjennomgang med involverte

Forebyggende tiltak:

- Løfte litt opp og sjekke at isoporen er forsvarlig stroppet og i balanse, før den heises videre
- Presisert i påfølgende HMS-kvarter at man må ta den tiden man trenger
- Dialog med leverandør/transportør ang forbedringsforslag, slik at EPS leveres med strø ihht bestilling



Spørsmål, kommentarer, innspill?