

murisør

Fallulykke:

Hendelse på et prosjekt hvor en ansatt faller ned fra et system flak og påfører seg skader i rygg.



Hendelsesforløp:


- Arbeider klatrer opp på systemflak for å feste løfteklype i toppen av forskalings flak.
- Opererer kranen selv via fjernkontroll.
- Står ca. 1,8 meter over bakken ved påkobling av første løfteklype.
- Jakke/genser hefter seg i heisbryter på fjernkontrollen.
- System flak heises ufrivillig opp i lufta og arbeider blir med opp
- Faller så bakover og ned på bakken, lander på rygg/rumpe

Umiddelbare tiltak:

- Ansatt går selv ca. 70 meter ned til brakke, ved hjelp av kollegaer
- Tydelige smerter i rygg
- Nødetater varsles og ansatt fraktes til sykehus

Konsekvens

- På sykehus blir det påvist et mindre brudd i ryggen



Konklusjon:

- Hendelsen kunne potensielt ha fått et langt mer alvorlig utfall
- Vi skal være takknemlige for at skaden ikke ble mer omfattende
- Den ansatte er på vei tilbake I arbeid.
- Situasjonen viser hvor raskt en rutineoppgave kan utvikle seg til en farlig hendelse

Læring:

- Fjernkontrollen **skal alltid slås av** når man utfører andre arbeidsoppgaver!
- Ulike kraner har ulike løsninger for av/på, men prosessen tar kun sekunder
- Bevisst håndtering av fjernkontroll reduserer risiko for uforutsette bevegelser I kranen





Spørsmål?

Noen som har same erfaringen som oss?

Hvilke rutiner har andre firmaer på dette?

murisør